

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«03» июня 2026 г., 123456789101112

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Енакиево управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой
Народной Республике**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«25» июня 2026 г., 16 час. 00 мин. № 2606/005-93/43-ВО/П

(дата и время составления предписания)

г. Енакиево, ул. Гагарина, д. 1

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «03» июня 2026 г., № 2606/005-93/43-ВО/Р, учетный номер проверки 123456789101112.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Довбня Максим Леонидович – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Углегорска отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Енакиево управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (главный государственный инспектор г. Углегорска по пожарному надзору)
2. Безсмертная Анжела Игоревна – дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Юнокоммунаровск отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Енакиево управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (государственный инспектор города Юнокоммунаровск по пожарному надзору)
3. Капустин Максим Николаевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Енакиево управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (государственный инспектор городского округа Енакиево по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
4. Балашова Анна Николаевна – дознаватель отделения дознания и административной практики отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Енакиево управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (государственный инспектор городского округа Енакиево по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
5. Лебедева Мирослава Евгеньевна – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Енакиево управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (Заместитель главного государственного инспектора городского округа Енакиево по пожарному надзору)
6. Фирский Владислав Вадимович – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Юнокоммунаровска отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Енакиево управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (государственный инспектор городского округа Енакиево по пожарному надзору)
7. Молочко Михаил Васильевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Енакиево управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (государственный инспектор городского округа Енакиево по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
8. Болотов Сергей Александрович – дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы г.

Угледгорска отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Енакиево управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (государственный инспектор города Угледгорска по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителей группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При наемном инспекторе (инспекторах) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) визиты были проведены после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с приложениями к акту контроля)

5. Профилактический визит был проведен по адресу (местоположению):

1. респ.; Донецкая Народная, р-н Шахтерский, г. Ждановка, ул. Школьная, Дом 1А

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 ГОРОДА ЖДАНОВКА ШАХТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ИНН 9307005012, адрес регистрации юридического лица: 286391, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, ШАХТЕРСКИЙ, ЖДАНОВКА, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 1А

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуального владельца (владельцев), адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «17» июня 2026 года, 13 час. 03 мин.

по «17» июня 2026 года, 14 час. 12 мин.

(указывается дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 09 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Собственник объекта защиты или лицо, которое владеет им на ином законном основании не предоставил декларацию пожарной безопасности, чем нарушены требования части 5 статьи 6; статьи 64 Федерального закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
 21.08.2026
Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить пожаробезопасное состояние согласно статьи 6 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
 2. Помещение учебных мастерских не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, чем нарушены требования статьи 6 № 123-ФЗ; приложения А, таблицы А1 п. 14 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» СП 484.1311500.2020.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
 01.03.2027
Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить пожаробезопасное состояние согласно статьи 6 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
 3. Помещения школы не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить пожаробезопасное состояние согласно статьи 6 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

4. При эксплуатации объекта защиты руководитель не обеспечил соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций, в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией (не проведена огнезащитная обработка деревянных элементов кровли в чердачном помещении).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 13 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

О соблюдении при эксплуатации объекта защиты руководителем организации проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования

Срок устранения нарушения:

01.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководителю не необходимо обеспечить соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций, в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией (необходимо провести огнезащитную обработку деревянных элементов кровли в чердачном помещении)

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, использование которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Енакиево управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (государственный инспектор городского округа Енакиево по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Молочко Михаил Васильевич

(должность, фамилия, имя, отчество инспектора (руководителя группы инспекторов))

Молочко Михаил Васильевич - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Енакиево управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (государственный инспектор городского округа Енакиево по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 8+79493271273, e-mail: m.molochko@80.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подписавшего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время), контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

директор ООО "Енакиевский завод" Н.И. Кай

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«16» часов «30» минут «15» 06 2026г.



Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

